

**ZBIORCZA OCENA ROCZNA JAKOŚCI WODY  
NA PŁYWALNI KRYTEJ W HOTELU „PIOTR” PRZY UL. KOŚCIUSZKI 5  
W BOGUSZOWIE-GORCACH  
w okresie od 06.2016 r. – do 06.2017 r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu stwierdza, że w okresie objętym oceną zarządca obiektu nie dokonywał oceny jakości wody do kąpieli w zakresie, określonym w § 3 wyżej cytowanego rozporządzenia, tj.:

1. nie badał jakości wody w nieckach basenowych z wymaganą częstotliwością oraz w zakresie obowiązujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w akredytowanym laboratorium zewnętrznym z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz,
2. nie przekazywał na bieżąco sprawozdań z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody zgodnie z ustalonym harmonogramem badań z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wałbrzychu,
3. w ramach kontroli wewnętrznej w okresie objętym oceną przedłożył 7 sprawozdań z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody.

Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne jakości wody na pływalni wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę oraz w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu (12 w okresie objętym oceną) wykazały przekroczenia dopuszczalnych wskaźników fizykochemicznych w 2 próbkach (w 2 azotany, w 1 chloroform) oraz wskaźników mikrobiologicznych w 1 próbce (*Legionella* sp.). Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody miało charakter krótkotrwały, natomiast rodzaj przekroczonych parametrów fizykochemicznych oraz wielkość przekroczeń nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się.

Z uwagi na brak dostatecznej ilości badań wody w nieckach nie można ocenić jej jakości na przestrzeni 12 miesięcy. Niemniej jednak ryzyko zdrowotne dla użytkowników pływalni, związane z brakiem nadzoru nad jakością wody przez zarządcę, było duże.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że nie zostały spełnione wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.